

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões											
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial				
							TIERI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EDPD_2018_AGO_T_1	Oliveira do Bairro	05/08/2018 14:49	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	51	207	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000338	0,0016956	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que o relatório não apresenta, através das figuras, que o cabo aéreo danificado está à altura regulamentar.	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_3	Lagos	01/08/2018 14:27	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	57	4766	0,0076235	0,0001103	0,0055283	0,5001474	0,0004377	0,0221111	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_4	Faro	03/08/2018 09:34	MT - Média tensão	ANIMAIS NÃO AVES	39	867	0,0031907	0,0001764	0,0061045	0,2093312	0,0001413	0,0049457	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_6	Penamacor	01/08/2018 21:25	MT - Média tensão	AVES	71	1249	0,0000000	0,0000000	0,0017853	0,0001655	0,0073677	0,1171263	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_7	Fundão	04/08/2018 13:28	AT - Alta tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	414	12103	0,0035971	1,4896283	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que os elementos apresentados no pedido, nomeadamente a informação apresentada pelo IPMA é omissa no que se refere à "Tabela com a listagem de todas as ocorrências de DEA", não permitindo concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente. - Não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147º, 152º a 158º, do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_8	Maia	02/08/2018 00:06	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	110	77	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000126	0,0013834	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_9	Vila de Rei	06/08/2018 16:18	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	152	787	0,0019474	0,0000551	0,0034515	0,1277607	0,0000096	0,0003834	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enteramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_12	Alvaiázere	09/08/2018 15:35	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	140	1928	0,0127276	0,0002756	0,0295960	0,8350117	0,0001851	0,0193066	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_13	Guarda	12/08/2018 01:03	MT - Média tensão	MALFEITORIA (VANDALISMO)	157	1074	0,0049097	0,0001764	0,0276911	0,3221050	0,0000826	0,0129668	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que não é identificado o processo de licenciamento da instalação em causa, também não foi evidenciado a existência de encravamento no comando do seccionador, conforme previsto no Artigo 146.º do RSLEAT, que se destina a evitar manobras intempestivas, nem de qualquer ato de vandalismo sobre o mesmo.	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_14	Vila Nova de Gaia	07/08/2018 15:54	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	103	1034	0,0165257	0,0002535	0,0113769	1,0841919	0,0001670	0,0059910	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que o documento apresenta, através da figura 2, evidências de uma linha aérea danificada, justificando a ocorrência de sobretensões na rede MT e a consequente interrupção na distribuição de energia. Porém, não é apresentado qualquer registo fotográfico da árvore ou no limite do local onde a mesma estava implantada.	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_15	Lagoa (Faro)	07/08/2018 20:53	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	125	4198	0,0104713	0,0004190	0,0096266	0,6869824	0,0006837	0,0066995	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_16	Tábua	10/08/2018 12:08	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	309	2533	0,0042249	0,0002205	0,0091749	0,2771789	0,0000999	0,0028978	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_17	Vale de Cambra	16/08/2018 10:05	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	76	2267	0,0116233	0,0001984	0,0132212	0,7625637	0,0000588	0,0036967	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGE, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado		
EDPD_2018_AGO_T_18	Braga	17/08/2018 14:42	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	145	85	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000134	0,0019446	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado		

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos indicadores para efeito de comparação com os padrões									
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (nº)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (nº)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2018_AGO_T_19	Mangualde	17/08/2018 01:27	MT - Média tensão	FURTOS	143	2376	0,0081872	0,0003747	0,0274308	0,5371300	0,0002942	0,0204106	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é identificado o processo de licenciamento da instalação, a fotografia apresentada não permite visualizar danos na LAMT, na caracterização da ocorrência é referido apenas um condutor Cu 16mm2 danificado, sendo que na ficha de ocorrência e participação à GNR são referidos três condutores, a origem do incidente e as ações tomadas para a resolução do mesmo não se encontram devidamente descritas/justificadas.	Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_20	Pombal	16/08/2018 14:59	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	46	4196	0,0150827	0,0007276	0,0330904	0,9895219	0,0005409	0,0245720	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_22	Olhão	15/08/2018 03:55	MT - Média tensão	AVES	76	2361	0,0019413	0,0000772	0,0053073	0,1273616	0,0000547	0,0036863	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_24	Coimbra	15/08/2018 09:13	BT - Baixa tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	150	55	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000090	0,0013472	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_25	Seia	18/08/2018 01:11	BT - Baixa tensão	ANIMAIS NÃO AVES	179	58	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000090	0,0016007	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_26	Montalegre	17/08/2018 12:13	MT - Média tensão	AVES	118	2410	0,0035890	0,0001212	0,0093471	0,2354604	0,0000855	0,0065955	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_28	Moura	21/08/2018 16:47	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	395	1234	0,0244275	0,0002756	0,0477881	1,6025967	0,0001962	0,0232769	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_29	Évora	26/08/2018 06:42	AT - Alta tensão	AVES	14	6148	0,0177440	0,0041005	0,0426472	1,1641155	0,0009821	0,0103484	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_30	Viseu	20/08/2018 17:40	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	40	55	0,0003751	0,0000331	0,0013226	0,0246058	0,0000090	0,0003591	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_47	Ribeira de Pena	31/08/2018 10:22	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	111	88	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000144	0,0015917	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado