

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional								Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço									
TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2018_SET_T_1	Almodôvar	01/09/2018 19:51	MT - Média tensão	RISCO IMINENTE PESSOAS E BENS	5	346	0,0001867	0,0002976	0,0017063	0,0124498	0,0000421	0,0002406	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta ficha de ocorrência nem qualquer evidência de pedido efetuado pela ANPC ou outra entidade para designar a linha.	Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_28	Leiria	04/09/2018 16:10	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	142	26	0,0018225	0,0000220	0,0031344	0,1215143	0,0000041	0,0005804	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_SET_T_30	Silves	08/09/2018 08:29	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	146	1908	0,0018096	0,0001212	0,0094849	0,1206517	0,0000529	0,0036266	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_SET_T_31	Tábua	08/09/2018 17:41	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	139	3742	0,0099900	0,0004629	0,0303323	0,6660697	0,0004438	0,0234162	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a informação do IPMA apresentada é omissa no que se refere à "Tabela com a listagem de todas as ocorrências de DEA", não permitindo concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente; não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147º, 152º a 158º, do RSLEAT.	Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_32	Viseu	07/09/2018 08:33	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	158	3062	0,0046776	0,0004850	0,0181626	0,3118729	0,0002882	0,0104106	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_SET_T_35	Évora	07/09/2018 06:08	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	134	1368	0,0034500	0,0001543	0,0178683	0,2300216	0,0000033	0,0003604	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_SET_T_38	Vouzela	13/09/2018 16:03	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	149	1199	0,0033632	0,0001874	0,0121086	0,2242376	0,0001366	0,0095630	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_SET_T_39	Vouzela	12/09/2018 16:55	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	126	775	0,0089896	0,0004850	0,0149844	0,5993750	0,0001219	0,0059081	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_SET_T_42	Moura	14/09/2018 19:01	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	213	2144	0,0077468	0,0002425	0,0174872	0,5165092	0,0003487	0,0095689	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é apresentado o Relatório do IPMA relativo a Descargas Elétricas Atmosféricas (DEA) para o período em causa.	Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_43	Serpa	14/09/2018 17:49	MT - Média tensão	DESCARGA ATMOSFÉRICA DIRECTA	247	7986	0,0125459	0,0009147	0,0759923	0,8364885	0,0000847	0,0058032	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta o Relatório do IPMA relativo a Descargas Elétricas Atmosféricas (DEA) para o período em causa.	Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_46	Figueira da Foz	12/09/2018 15:05	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	93	4041	0,0044480	0,0001984	0,0098853	0,2965632	0,0002059	0,0097553	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_SET_T_47	Pedregão Grande	11/09/2018 08:24	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	204	1236	0,0042530	0,0002094	0,0169161	0,2835619	0,0001388	0,0120155	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_SET_T_48	Évora	13/09/2018 09:02	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	30	2	0,0045941	0,0000220	0,0006723	0,3063084	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_SET_T_49	Oliveira do Bairro	11/09/2018 13:53	MT - Média tensão	VEÍCULOS	191	540	0,0668244	0,0001873	0,0196597	4,4554411	0,0000870	0,0077300	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_SET_T_52	Viana do Alentejo	10/09/2018 17:54	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES À SUPERFÍCIE	210	849	0,0003282	0,0000110	0,0023147	0,0218832	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_SET_T_57	Valongo	20/09/2018 18:06	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	84	96	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000157	0,0013208	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoca uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado