

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Exceccional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões								Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2018_JUL_T_5	Chaves	03/07/2018 02:36	BT - Baixa tensão	ANIMAIS NÃO AVES	379	80	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,0000207	0,0078612	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_8	Sintra	05/07/2018 11:13	BT - Baixa tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	227	63	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,0000103	0,0023427	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_16	Faro	09/07/2018 03:51	MT - Média tensão	AVES	95	1657	0,0037880	0,0000883	0,0083367	0,2612563	0,0000465	0,0043973	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado