

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Exceccional									Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões										
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial			
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (H)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (H)	SAIDI BT (min)					
EDPD_2018_OUT_T_1	Vila Nova de Gaia	01/10/2018 09:38	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	182	726	0,0267509	0,0001982	0,0195714	1,7820348	0,0001130	0,0115479	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2018_OUT_T_3	Porto	01/10/2018 23:23	MT - Média tensão	ANIMAIS NÃO AVES	73	1876	0,0045909	0,0000441	0,0022038	0,3058256	0,0000854	0,0045042	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a proteção contra a entrada de objetos estranhos e de animais no posto de transformação, de acordo com o artigo 11.º do RSSPTS, conjugado com os artigos 43.º e 85.º do mesmo regulamento de segurança.	Não Aprovado	
EDPD_2018_OUT_T_5	Alvito	06/10/2018 08:03	MT - Média tensão	AVES	97	834	0,0021288	0,0001323	0,0066814	0,1418106	0,0000183	0,0016830	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado	
EDPD_2018_OUT_T_6	Condeixa-a-Nova	03/10/2018 14:23	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	115	3641	0,0088900	0,0002425	0,0228991	0,5922136	0,0002281	0,0234197	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado	
EDPD_2018_OUT_T_7	Chaves	02/10/2018 09:17	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	146	2621	0,0051521	0,0002315	0,0131619	0,3432105	0,0001775	0,0107009	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado	
EDPD_2018_OUT_T_9	Aljezur	07/10/2018 09:03	MT - Média tensão	AVES	341	1141	0,0051180	0,0000992	0,0179314	0,3409398	0,0001025	0,0076886	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado	
EDPD_2018_OUT_T_11	Paredes	09/10/2018 08:29	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	86	1938	0,0144056	0,0002535	0,0129705	0,9596421	0,0000798	0,0036072	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.º do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.º do RSLEAT.	Não Aprovado	
EDPD_2018_OUT_T_13	Ansião	11/10/2018 07:53	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	178	565	0,0045049	0,0000551	0,0098068	0,3000936	0,0000921	0,0163964	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado	
EDPD_2018_OUT_T_14	Maia	10/10/2018 09:00	MT - Média tensão	MALEFITORIA (VANDALISMO)	97	1	0,0007524	0,0000110	0,0010616	0,0501240	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado	
EDPD_2018_OUT_T_15	Monchique	08/10/2018 15:19	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	351	869	0,0059570	0,0003307	0,0149587	0,3968310	0,0001456	0,0089179	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado	
EDPD_2018_OUT_T_17	Aljustrel	14/10/2018 03:42	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	115	1	0,0035618	0,0000110	0,0012563	0,2372715	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado	
EDPD_2018_OUT_T_18	Torre de Moncorvo	08/10/2018 10:29	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	132	4582	0,0173825	0,0007274	0,0217379	1,1579518	0,0006119	0,0216733	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado	
EDPD_2018_OUT_T_19	Ilhavo	11/10/2018 10:08	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	109	480	0,0003308	0,0000110	0,0011668	0,02020376	0,0000000	0,0000000	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado	
EDPD_2018_OUT_T_20	Arraiolos	13/10/2018 22:16	MT - Média tensão	VENTO INTENSIDADE EXCEPCIONAL	189	707	0,0049302	0,0002535	0,0119527	0,3284283	0,0001141	0,0108773	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o pedido não apresenta o relatório do IPMA com informação sobre as rajadas de vento.	Não Aprovado	
EDPD_2018_OUT_T_21	Cantanhede	12/10/2018 16:30	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	134	2980	0,0013682	0,0000882	0,0048422	0,0911441	0,0001061	0,0059331	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades*	Aprovado	
EDPD_2018_OUT_T_22	Vale de Cambra	20/10/2018 16:07	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	64	3105	0,0083728	0,0002863	0,0187281	0,5577579	0,0002225	0,0140750	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado	

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões						Fundamentação		Decisão	
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
TIERI MT (min)	SAIFI MT (H)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (H)	SAIDI BT (min)											
EDPD_2018_OUT_T_24	Pombal	19/10/2018 16:07	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	221	5696	0,0136504	0,0003194	0,0250777	0,9093318	0,0002055	0,0172193	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_25	Castro Marim	17/10/2018 08:36	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	77	7291	0,0130309	0,0005617	0,0150712	0,8680607	0,0011897	0,0358625	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_29	Tondela	17/10/2018 16:03	BT - Baixa tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	186	116	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000189	0,0035409	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGGG, conclui-se que não é identificado o processo de licenciamento do PT. - Os elementos de prova apresentados no relatório não permitem visualizar qualquer abate de árvore.	Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_32	Porto	22/10/2018 16:02	MT - Média tensão	INTERVENÇÕES NO SUBSOLO (ESCAVAÇÕES)	58	1890	0,0132999	0,0001652	0,0071139	0,8859856	0,0003064	0,0130080	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGGG, conclui-se que o pedido apresenta, através das figuras 2 e 3, a existência de uma vala não se evidenciando o cabo danificado.	Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_37	Condeixa-a-Nova	25/10/2018 14:42	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	160	2599	0,0076083	0,0002642	0,0227289	0,5068354	0,0002013	0,0167684	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_38	Mira	27/10/2018 16:26	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	237	4462	0,0091630	0,0003964	0,0113331	0,6103974	0,0005743	0,0087468	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_39	Aljustrel	23/10/2018 15:18	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	137	1620	0,0071290	0,0004956	0,0139352	0,4749001	0,0001913	0,0014963	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGGG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.ª classe (n.º 3 do art.º 28.º do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.º 4 do art.º 28.º do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório.	Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_41	Esposende	30/10/2018 15:58	BT - Baixa tensão	VEÍCULOS	115	54	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000088	0,0010225	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada".	Não Aprovado