ERSE
ENTIDADE REGULADORA
DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional									
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões								Fundamentação	Decisão
							Continuidade de Serviço						Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)				
EDPD_2018_OUT_T_40	Porto de Mós	30/10/2018 19:17	MT - Média tensão	CORPOS ESTRANHOS NA REDE	97	2750	0,0056468	0,0001982	0,0126134	0,3761648	0,0001491	0,0094011	n.a.	n.a.	Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que as fotografias apresentadas não permitem contextualizar o incidente descrito, dado que nas mesmas não se verifica a existência de qualquer ramo nos condutores.	Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_43	Montemor-o-Novo	30/10/2018 06:51	MT - Média tensão	AVES	123	889	0,0120495	0,0004074	0,0192443	0,8026883	0,0000098	0,0004502	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_44	Figueira da Foz	29/10/2018 14:11	MT - Média tensão	ABATE DE ÁRVORES POR TERCEIROS	113	3206	0,0054894	0,0003083	0,0126743	0,3656777	0,0003374	0,0109106	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_45	Olhão	30/10/2018 04:37	MT - Média tensão	AVES	104	5026	0,0091891	0,0001872	0,0191312	0,6121376	0,0001646	0,0168216	n.a.	n.a.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado