

Tabela de decisão relativa à Classificação de Evento Excecional com Grande Impacto

Código do Relatório	Concelho origem do incidente	Data do incidente	Nível de Tensão	Causa do incidente	Duração incidente (min)	N.º clientes afectados	Classificação como Evento Excecional										Fundamentação	Decisão
							Exclusão dos Indicadores para efeito de comparação com os padrões								Qualidade de Energia Elétrica	Qualidade de Serviço Comercial		
							Continuidade de Serviço											
							TIEPI MT (min)	SAIFI MT (#)	SAIDI MT (min)	END (MWh)	SAIFI BT (#)	SAIDI BT (min)						
EDPD_2018_OUT_TC_1_Leslei	Águeda	13/10/2018 19:00	AT - Alta tensão	VENTO INTENSIDADE EXCECIONAL	11580	785581	58,229	0,238	100,941	3878,955	0,185	85,743	Exclusão, para efeitos de verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela norma NP EN 50160, do período referenciado na alínea a) do capítulo 6 do relatório, para as zonas geográficas afetadas.	Assistência técnica - exclusão do pagamento de compensações devidas pela EDP Distribuição por eventuais incumprimentos de prazos na chegada aos locais, no período referenciado na alínea a) do capítulo 6 do relatório para as zonas em causa.	Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades"	Aprovado		