

**COLUNAS E LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED
EQUIPAMENTO NÃO PADRONIZADO
AURA LIGHT**

Data: 23/03/2020

Coluna e luminária LED de Iluminação Pública Não Padronizadas					
Produto	Designação (Família/modelo)	Referência (fabricante)	Fornecedor	Fabricante	Classificação e observações
Luminária	CORDOBA	DFR-56	AURA LIGHT	BOOS	Aprovada (1)
Coluna	Aura Cyca/CLC6	Aura Cyca (Refª Comercial CLC6)	AURA LIGHT	Metalogalva	Aprovada
Luminária	Cassiopeia Arrow	DFR-53	AURA LIGHT	BOOS	Aprovada (1) (2) (3)
Luminária	Cassiopeia+Torch 4B	DFR-53	AURA LIGHT	BOOS	Aprovada (1) (2) (3)
Luminária	Cassiopeia+Torch 2B	DFR-53	AURA LIGHT	BOOS	Aprovada (1) (2) (3)
Luminária	Cassiopeia+Star One	DFR-53	AURA LIGHT	BOOS	Aprovada (1) (2) (3)
Luminária	XSP1	XSP-E-02-210-E-40K-+-24-SV-Q-S-01	AURA LIGHT	CREE	Aprovada (1) (2) (3)
Luminária	Granada	DFR-57	AURA LIGHT	BOOS	Aprovada (1) (2) (3)
Luminária	SHE	DL-610	AURA LIGHT	DL	Aprovada (1) (2)

(1) - Na aplicação em rede aérea a luminária deverá dispor de fusível e SPD incorporados, pelo que deverá indicar as características destes componentes. Caso a luminária utilize sistema de telegestão, o conjunto deverá cumprir os requisitos do DNT-C71-410.

(2) – Luminária encontra-se classificada, nas respetivas versões, para classe I e para classe II.

(3) – A luminária apresenta diâmetro de acoplamento de 60 mm.