

**COLUNAS E LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED
EQUIPAMENTO NÃO PADRONIZADO
HEN - SERVIÇOS ENERGÉTICOS**

Data: 01/09/2020

Luminárias LED de Iluminação Pública Não Padronizadas					
Produto	Designação (Família/modelo)	Referência (fabricante)	Fornecedor	Fabricante	Resultado da classificação e observações
Luminária	LSI	LSI1-30w	HEN-serviços energéticos, Lda	BBE	Aceite (1) (2) (3)
Luminária	LSI	LSI2-60w	HEN-serviços energéticos, Lda	BBE	Aceite (1) (2) (3)
Luminária	PALLAS 1S	RL041014	HEN-serviços energéticos, Lda	Kingsun	Aceite (1) (3)
Luminária	PALLAS 1S	RL041016	HEN-serviços energéticos, Lda	Kingsun	Aceite (1) (3)
Luminária	PALLAS 1S	RL041020	HEN-serviços energéticos, Lda	Kingsun	Aceite (1) (3)
Luminária	PALLAS 1S	RL041032	HEN-serviços energéticos, Lda	kingsun	Aceite (1)
Luminária	PALLAS 2	RL051032	HEN-serviços energéticos, Lda	kingsun	Aceite (1) (4)
Luminária	PALLAS 2	RL051040	HEN-serviços energéticos, Lda	kingsun	Aceite (1) (4)
Luminária	PALLAS 2	RL051048	HEN-serviços energéticos, Lda	kingsun	Aceite (1) (4)
Luminária	PALLAS 3	RL0711056	HEN-serviços energéticos, Lda	kingsun	Aceite (1) (4)
Luminária	PALLAS 3	RL0711068	HEN-serviços energéticos, Lda	kingsun	Aceite (1) (4)
Luminária	PALLAS 3	RL0711080	HEN-serviços energéticos, Lda	kingsun	Aceite (1) (4)
Luminária	PALLAS 3	RL0711088	HEN-serviços energéticos, Lda	kingsun	Aceite (1) (4)
Luminária	PERSEUS LS-G608	LS-G608-030	HEN-serviços energéticos, Lda	L-STAR	Aceite (1) (3)
Luminária	PERSEUS LS-G608	LS-G608-040	HEN-serviços energéticos, Lda	L-STAR	Aceite (1) (3)
Luminária	PERSEUS LS-G608	LS-G608-060	HEN-serviços energéticos, Lda	L-STAR	Aceite (1) (3)
Luminária	PERSEUS LS-G608	LS-G608-090	HEN-serviços energéticos, Lda	L-STAR	Aceite (1) (3)
Luminária	PERSEUS LS-G608	LS-G608-120	HEN-serviços energéticos, Lda	L-STAR	Aceite (1) (3)
(1) - Na aplicação em rede aérea a luminária deverá dispor de fusível e SPD incorporados. Indicar características do fusível e do SPD.					
(2) – As luminárias só podem ser instaladas em colunas e braços adequados aos esforços. Apenas a luminária foi avaliada e classificada, segundo o especificado no DNT-C71-411.					
(3) - Caso a luminária utilize no seu funcionamento sistema de telegestão, também deve cumprir os requisitos do DNT-C71-410.					
(4) - Luminárias com superfície exposta superior aos máximos indicados no DMA-C71-111 para luminárias VCA F, que só podem ser instaladas em coluna e braço adequados aos esforços.					